




Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
LICEO STATALE "GAETANA AGNESI" MILANO
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale
Cod. mecc. MIPM03000T- C.F. 80126210154 -
Sede: Via Tabacchi, 17/19 - 20136 - Milano - Tel. 0258100671
Succursale: Via Carlo Bazzi, 18 - 20141 - Milano - Tel. 028467572 - 0289506793
segreteria@liceoagnesimilano.it mipm03000t@pec.istruzione.it www.liceoagnesimilano.gov.it



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

FUTURA
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. N° 12476/4.5 del 4/11/2024

Progetto PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'Offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università.

CUP: D44D23000480007 – CIG: B400F22FB7

Linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori - Azione 2: Next generation labs - Ambienti di apprendimento innovativi - CODICE PROGETTO: M4C1I3.2-2022-962-P-22309 - Titolo: "Esprimersi, imparare, orientarsi, ricercare. Per una tecnologia al servizio di laboratori e buone prassi"

VERBALE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA'

Fornitore: FACILITY GROUP S.R.L. con Sede Legale in VIA GIUSEPPE PRINA N. 15 MILANO (MI), 20154- C.F./P.IVA 09513630963

Documenti di riferimento: Ordine 68/2024 del 28/10/2024.

L'anno 2024 il giorno 4 del mese di Novembre alle ore 9:00 presso la succursale dell'istituzione scolastica LICEO G. AGNESI, sita in via Bazzi 18, l'Assistente Tecnico Davide Parini, nominato collaudatore con prot. N. 0005290/2023 del 28/07/2023 procede ad effettuare nell'aula 101 la verifica della conformità delle forniture e dei servizi relativi all'ordine di cui sopra acquistati per un importo al netto di IVA di 380,00 Euro. L'attività e i materiali previsti consistono nell'inserimento di n.2 interruttori supplementari sulle pareti che agiscano sui cavi che alimentano i 5 gruppi di tavoli (d'ora in avanti chiamati isole") ed in particolare il modulo centrale (2 cavi per ciascun modulo, 10 cavi in totale). L'attività serve per mettere in sicurezza le prese sotto i tavoli ed evitare qualunque pericolo d'interazione con i contatti delle prese Schuko nel corso delle normali attività quotidiane degli studenti e di pulizia. I due interruttori risultano correttamente installati e sono state fatte prove sul funzionamento degli stessi. Si incarica la scuola di mettere accanto agli interruttori un cartello plastificato che indichi chiaramente che gli interruttori debbano rimanere "aperti" (dunque in posizione "off") se non si utilizzano le multiprese delle isole con il benessere di un docente presente in classe. Si dichiara pertanto POSITIVO l'esito finale delle verifiche. Alle ore 9:30 termina la verifica.

Il verificatore
Davide Parini

Per accettazione da parte dell'operatore economico
Il legale rappresentante

Il RUP D.S

prof.ssa, Antonella Marja Vilella

FACILITY GROUP SRL

AMMINISTRATORE UNICO

Pietro Paris